



Impugnações - PROPLAD UFC <impugna@proplad.ufc.br>

Pedido de esclarecimento da Concorrência Eletrônica nº 90004/2024

3 mensagens

orcamento@granito.com.br <orcamento@granito.com.br>

21 de outubro de 2024 às 15:11

Responder a: **orcamento@granito.com.br**Para: **impugna@proplad.ufc.br**

Fortaleza, 21 de outubro de 2021

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/2024****UASGNº 153045****PROCESSO Nº 23067.033538/2024-15**

Prezados Senhores,

CONSTRUTORA GRANITO LTDA, empresa estabelecida à [Av. Dr. Alfredo Weyne, 130](#) – Bairro de Fátima – Fortaleza-CE, fone/fax: (85) 3215-7455, inscrita no CNPJ n.º 07.134.125/0001-53, vem através desta solicitar o que segue abaixo referente a o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/2024, UASGNº 153045, PROCESSO Nº 23067.033538/2024-15**, cujo objeto é a “**Contratação Integrada de Empresa ou Consórcio para o Desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Engenharia, bem como a Execução da**

Obra para a Construção de Nova Sede do Instituto de Ciências do Mar – Labomar / Centro Tecnológico De Ciências Naturais, Campus Iracema”.

1 – Nas instalações de climatização existe filtragem especiais nos laboratórios, ou somente como indica os projetos, evaporadores e filtragem g0?

Favor Confirmar o recebimento deste e-mail.

Sds.

Eng.º Machado

Construtora Granito LTDA.

*Av. Dr. Alfredo Weyne, 130 – Fátima – Fortaleza - CE - 60415-065
Tel/FAX: (85) 3215-7455 - www.granito.com.br - e-mail: orcamento@granito.com.br*

Impugnações - PROPLAD UFC <impugna@proplad.ufc.br>
Para: grazielle.caldas@ufc.br, eloi@ufc.br, divproj@ufcinfra.ufc.br

21 de outubro de 2024 às 15:41

Prezados Grazielle e Eloi, boa tarde!

Segue e-mail com pedido de esclarecimento referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90004/2024 (**PROCESSO N° 23067.033538/2024-15**), para análise e resposta a esta Coordenadoria no prazo de 24 horas.
Agente de Contratação responsável: Horácio Luiz de Sousa

Atenciosamente,
Coordenadoria de Licitação - CL
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Universidade Federal do Ceará
(85) 3366-7387 / 3366-7537

Francisco Eloi Damasceno Junior <eloi@ufc.br>
Para: Impugnações - PROPLAD UFC <impugna@proplad.ufc.br>

22 de outubro de 2024 às 09:18

Bom dia,

Sobre o questionamento apontado, segue esclarecimento abaixo:

Não foi especificado nenhum nível de filtragem além dos requeridos na norma NBR 16401-3, inclusive os laboratórios estão sendo atendidos por máquinas de ambiente. Tendo filtragens apenas no sistema de renovação de ar. Para o auditório o nível de filtragem é G4+F5, sendo prevista uma máquina do tipo splitão.

Atenciosamente,

Eloi Marques Jr.
Técnico em Edificações
Diretor da Divisão de Obras *em exercício*

22/10/2024, 09:48

E-mail de Universidade Federal do Ceara - Pedido de esclarecimento da Concorrência Eletrônica nº 90004/2024

Universidade Federal do Ceará
(85) 3366-9548

[Texto das mensagens anteriores oculto]